


BREYTING Á DEILISKIPULAGI TENGIVIRKIS OG AÐVEITUSTÖÐVAR VIÐ HAMRANES – NÝ DREIFISTÖÐ HS-VEITNA



Fyrir breytingu



Eftir breytingu

Greinargerð

Gerð er breyting á deiliskipulagi tengivirkis og aðveitustöðvar við Hamranes, sem tók gildi dags. 12.09.2018, í samræmi við 3. mgr. 40. gr. skipulagsglaga nr. 123/2010.

Breytingin snýr að því að afmörkuð er lóð og byggingarreitur fyrir dreifistöð.


Afmörkun vegar er hnikað til að aðlaga hann að uppbyggingu dreifistöðvar.

Stærð lóðar er 35 m² og stærð byggingarreits er 15 m². Hámarks stærð dreifistöðvar er allt að 10 m² og heimil hæð allt að 3,1 m frá botnplötu.

Færnlega dreifistöðin þjónar háspennukerfi HS Veitna og dreifir raforku til viðskiptavina í gegnum lágspennustoflagin.

Inni í byggingunni eru háspennu- og lágspennutengingar og þjónar byggingin einungis þeim tilgangi. Engin neysluveita né vatns- og frálagnir eru í byggingunni.

Að öðru leyti haldast skilmálar deiliskipulags óbreyttir.



Yfirrit - Hluti aðalskipulags Hafnarfjarðar 2013 - 2025 Ekki í kvarða.

Skýringar

- Afmörkun breytingasvæðis
- Mörk skipulagssvæðis
- Lóðarmörk
- Byggingarreitur
- Núverandi byggingar
- Lóðir
- Garðsvæði opin svæði
- Gata
- Jarðstrengur
- Háspennulína
- Nýir jarðstrengir frá aðveitustöð HS-Veitna
- Heildastærð lóðar
- Fjöldi hæða

Samþykktir

Deiliskipulagsbreyting hefur hlotið meðferð í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skipulagsglaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagsbreyting var samþykkt á afgreiðslufundi skipulags- og byggingarfulltrúa Hafnarfjarðar þann 23.11.2019.

Skipulagsfulltrúi

Samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar var auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 13.12.2019.

Skipulagsgögn: Engin fylgigögn.
Kortagrunnar: Batteriö Arkitektar.
Hnitakerfi: ISN93. Kvarði: 1:1.000[A1].

A 02.12.11.2019 Althugasemdir skipulagsfulltrúa AK

Breyting Dags Tíðni Skýringar

VSÓ RÁÐGJÖF
BORGARTÚNI 20, 105 REYKJAVÍK, Sími 585-9000, NETF: vso@vso.is

Teikning: 19395_DSK-T-G-01 Dags: 14.11.2019

Skipulag: HJA / AK Yfirfarið: HTT

